

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

г. Барнаул

(место составления акта)

«18» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29

По адресу/адресам: г. Барнаул, ул. Юрина, 249

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 29 от «1» февраля 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №145» (территория, нежилые помещения; Правообладатель объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №145»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

05.02.2021 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

18.02.2021 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня 02 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Кремлева Светлана Валерьевна

«1» февраля 2021 г. в 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Вдовин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Кремлева Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Присоединение пожарного рукава к полугайке не соответствует требованиям(п. 50 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения(п. 48 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений менее 1,2 м(ч. 4. ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6,16, СНиП 21-01-97*, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей(п. 60 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ответственное лицо - МБДОУ «Дет-

ский сад № 145»);

- В тамбурах входа на путях эвакуации для покрытия пола используются ковры выполненные из горючих материалов (материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,РП2,Д2, Т2)(ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 СНИП 21.01.97*, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов(п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 г. N 52-ст, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- Декоративная отделка ограждений в лестничных клетках выполнена из горючих материалов (ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- Ковровое покрытие спортивного и музыкального (линолеум) зала выполнено из горючего материала (не предоставлен сертификат соответствия)(ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- На путях эвакуации горючие материалы (линолеум в переходе)(ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*(Отделка стен в группах № 1, 4, 5 выполнена из горючих материалов, ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»);

- п. 14 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479(Устройства для samozакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. Отсутствует нормальное закрывание противопожарных дверей (устройств), ответственное лицо - МБДОУ «Детский сад № 145»)

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 29/1/1 от «18» февраля 2021 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 31 от «18» февраля 2021 г.
3. Проверочный лист.

Подписи лиц, проводивших проверку: Вдовин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Кремлева Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219