



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail: 11tond@22.mchs.gov.ru, телефон 40-20-79

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22230061000204941785

вручается: МБДОУ «Детский сад №145» (ОГРН 1022201389187; ИНН 2223032514)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Вдовиным Алексеем Викторовичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, 249 в период: с 09 ч 00 мин «13» февраля 2023 г. по 10 ч 00 мин «13» февраля 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий Кремлева Светлана Валерьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для	п. 14, п. 29 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением	01.02.2024	

	самозакрывания дверей	Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	
2	Система АПС не соответствует требованиям. Рекомендуются произвести новый монтаж АПС (согласно акту обследования)	ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» от 01.05.2009, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» от 01.03.2021;	01.02.2024
3	На путях эвакуации установлены раздвижные двери	ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.3 СП 1.13130.2020	01.02.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 февраля 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ «Детский сад №145»

Кремлева Светлана Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

старший лейтенант внутренней службы Вдовин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

